



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 9367 от «29» сентября 2023г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «МГТ»**

Малышева ул., д.13, к.2, эт.1, пом.1, комн.33, Москва, 109263 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.
3. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Измерение удельного сопротивления грунта.
5. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
6. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением до 1 кВ
7. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках с глухозаземленной нейтралью.
8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
9. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ.
10. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
11. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 35 кВ.
12. Испытание измерительных трансформаторов напряжения напряжением до 35 кВ.
13. Проверка систем молниезащиты.
14. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.
15. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
16. Испытание устройств АВР.
17. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
18. Испытания КРУ и КРУН в электроустановках напряжением до 35 кВ.
19. Измерение напряжения прикосновения и шага.
20. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов напряжением до 35 кВ.
21. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей.

22. Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.
23. Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов).
24. Испытания сборных и соединительных шин.
25. Испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей.
26. Испытания трубчатых разрядников.
27. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений.
28. Испытание синхронных генераторов и компенсаторов.
29. Испытание вводов и проходных изоляторов.
30. Испытание подвесных и опорных изоляторов.
31. Испытания масляных, вакуумных, воздушных, элегазовых выключателей и выключателей нагрузки.
32. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.

Свидетельство выдано на основании протокола № 35-ЭЛ от «29» сентября 2023г. комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 21.02.2020г. № ПР-100-53-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «29» сентября 2026г.

Заместитель председателя комиссии
М.П.



А.П. Родионов